

## SK - CERTIFIKÁT ZHODY

### SK03 - ZSV - 0517

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

#### Poistný ventil TE-2850

určený pre zásobníkové ohrievače vody s s max. pracovným tlakom 0,6 MPa a max. pracovnou teplotou 80 °C, ako zabezpečovacie zariadenie obmedzujúce zvýšenie tlaku vplyvom tepelnej expanzie vody,

uvádzaný na trh výrobcom

**SLOVARM, a.s., Košická 52, 821 08 Bratislava**

a vyrábaný vo výrobní

**SLOVARM, a.s., prevádzka Myjava, Dolná 1259, 907 01 Myjava**

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatočné skúšky typu relevantných vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia §8a zákona a noriem


- STN EN 1488: 2005
- STN EN 1491: 2005
- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 28.06.2012 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 28.06.2012

  
Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ  
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

### Vlastnosti stavebného výrobku

- konštrukcia a vyhotovenie
  - hydraulické vlastnosti
  - mechanické vlastnosti
- 



042747



## CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY č. SK03 – ZSV – 0517 - Z1/13

Zmena tohto certifikátu je vypracovaná autorizovanou osobou SK03 na základe žiadosti výrobcu a je neoddeliteľnou súčasťou certifikátu preukázania zhody č. SK03-ZSV-0517 zo dňa 28.06.2012.

Zmena je v nasledovných údajoch:

Adresa výrobcu:

**SLOVARM a.s. Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava**

Doplňa sa špecifikácia výrobku a vyhotovenie:

**Poistný ventil TE-2852 DN15 a DN 20**

Platnosť predmetnej zmeny je v súlade s platnosťou pôvodného certifikátu preukázania zhody.

Poučenie:

Tento dokument je možno rozmnožovať len vcelku, spolu s pôvodným certifikátom preukázania zhody, jeho časť len so súhlasom autorizovanej osoby.

V Piešťanoch, 28.05.2013



Ing. Janka LEVICKÁ  
vedúca certifikačného oddelenia  
certifikujúceho výroby